

Urządzenia SVG objęte są gwarancją producenta na okres 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury VAT

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji na dłuższy okres za dodatkową opłatą:

- okres gwarancji 24 miesiące - +10% do ceny zakupu
- okres gwarancji 36 miesięcy - + 20% do ceny zakupu

Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi dołączaną do urządzenia przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.

Warunki gwarancji:

- Eksploatacja kompensatora wymaga oględzin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Przez oględziny rozumie się: sprawdzenie nastaw, rejestrów błędów, kontrolę stanu wentylatorów, sprawdzenie czystości wlotów i wylotów powietrza. Oględziny powinny być odnotowane w karcie przeglądów.
- Miejsce instalacji musi uwzględniać rozpraszanie ciepła statycznego generatora mocy biernej. Przestrzeń instalacyjna musi spełniać minimalne wymagania dotyczące odległości od generatora, aby uniknąć problemów, takich jak zmniejszona wydajność operacyjna i spowodowane tym awarie sprzętu. Minimalne odległości od urządzenia do ściany, przeszkody lub innego urządzenia przedstawiono w dokumentacji technicznej urządzenia.
- Urządzenie nie może być instalowane w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności.
- Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła bezpośrednio skierowanych na nie.
- Miejsce instalacji musi spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Zaleca się zainstalowanie ochrony przeciwprzepięciowej w obwodzie zasilającym kompensator przy standardowym gwarancji.
- Wymaga się zainstalowania ochrony przeciwprzepięciowej w obwodzie zasilającym kompensator przy rozszerzonej gwarancji.
- Miejsce instalacji urządzenia powinno pozwalać na swobodną instalację osobom wykonującym montaż oraz dla przeprowadzenia zewnętrznego oprzewodowania elektrycznego.
- W przypadku pomieszczeń o wysokim poziomie zapylenia, wymagane jest wykonanie instalacji wyciągowej w miejscu instalacji urządzenia, aby uniknąć awarii sprzętu lub pogorszenia jego wydajności.
- Miejsca montażu urządzenia musi znajdować się z dala od materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i żrących, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- Samoczynne wyłączenie urządzenia, będące rezultatem zadziałania zabezpieczenia termicznego, nie stanowi podstawy do reklamacji.

Raport z oględzin urządzenia SVG					Podpis
Lp	Data	Osoba	Stan urządzenia	Uwagi	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					